



מחלקת הנדסה
 טלפון: 09-7778004 פקס: 097778004
binuy@kedumim.org.il



12/07/22
 י"ג/תמוז/תשפ"ב

סיכום סיור קבלנים שנערך ב-11.7.22
 איטום מבנה פייס 09-2022 (הודעה לקבלנים מס' 1)

נוכחים:
 קבלנים שונים
 מרק לרנר-מפקח המועצה

העתק:
 ענבר לוין-גזבר המעצה
 שמוליק בדיחי-מנכ"ל המועצה

נערך סיור בשטח הקבלנים קיבלו הסבר על ביצוע עבודות איטום במבנה תפוח פייס.

- העבודה כוללת:
1. ניקוי ושטיפת גג כולל תיקונים קטנים בבטונים.
 2. איטום כל התעלות ושטחים בעזרת פריימר ו-2 שכבות איטום (מרייס 250).
 3. השלמת קופינג (היכן שהאבנים שנפלו).
 4. לוטה תוכנית של הגג.
- האיטום יכלול תעודת אחריות ל-6 שנים.

מסירת המכרז לפי התנאים בחוזה 19/7/22.

רשם:

מרק לרנר

