



מחלקת הנדסה

טלפון: 09-7778004 פקס': 097778004
binuy@kedumim.org.il



13/06/24
ז' / סיון / תשפ"ד

סיכום סיור קבלנים לביצוע שיפוצים ואיטום גגות במוסדות חינוך בקדומים מכרז 3-24 נערך ב-10/6/24 הודעה מס' 1 לקבלנים

נוכחים:
קבלנים שונים
אברהם מש – מנהל מח' הנדסה

העתק:
עוזאל ותיק – ראש המועצה
קרן כהן – מנכ"לית המועצה
ענבר לוי – גזבר המועצה
יצחק מאירזדה – מהנדס המועצה

נערך סיור בנחשון בנות, מועדון נוער ובאולפנה, להלן הנושאים שהועלו:

1. תנאי המכרז + כתב הכמויות נמצאים באתר המועצה על מנת להגיש את המכרז, על הקבלן לרכוש המכרז במחלקת גבייה במועצה.
2. על הקבלנים לקרוא הן החוזה והן בפרק 4 – המסמכים שיש לצרף. לפני הביצוע יוחלט לפי התקציב אילו עבודות יבוצעו ואילו לא.
3. סיווג הקבלנים א-100 ולא כרשום בסעיף 4.21.1.
4. לוח הזמנים לביצוע מידי.
5. עבודות שתוקצבו במבנים 8-9 יבוצעו לאחר תחילת שנת הלימודים ובצו התחלת עבודה נפרד.
6. הקבלן ידרש לעבוד עד היקף תקציב שבהזמנה העבודה.
7. כתב הכמויות מצורף עם מחירים, למתן הנחה. באחוזים (מספר חיובי) לביצוע כל המבנים.
8. מחירי הסעיפים השונים כולל הן אספקת חומרים, עבודה ציוד וכל אביזרי לואי הדרושים לצורך בטיחות, ועבודה מושלמת.
9. על הקבלן לבחון את דרכי הגישה למבנה, עבודה בשטח מוגבל במבנה ולקחת זאת בהצעת המחיר.
10. לכתב כמויות צורפו הדוחות של יועץ הנגישות + פרטים – יש לעבוד לפי ההנחיות והפרטים.
11. הקבלן ידרש לסיים את העבודה בנחשון בנות בראשונה. לצורך כך הוגדר בחוזה סגירה של שטח העבודה על מנת שבי"ס יוכל לתפקד. הקבלן יכנס לשטח העבודה מהשער האחורי. הגדר תהיה אטומה.





מחלקת הנדסה
 טלפון : 09-7778004 פקס': 097778004
 binuy@kedumim.org.il



12. בנחשון בנות + באולפנה נדרש ביצוע שרותים נגישים.

13. באולפנה הוגדרו עבודות שונות לנגישות כגון : מאחז יד, שביל לכיוון אולם פיס, ביצוע רמפה כניסה לקפיטריה.

14. עבודות איטום באולפנה –

- א. בשטח הגג קיימים קטעים עם מתקנים שונים. אי לכך תוקצב גם איטום חס וגם איטום קר, עם מריס. כמו כן יבוצע מריס במעקות מעל לרולקה ועל קופינג המעקה.
 ב. כמו כן קיים קטע גג עם חצץ – נקבלן נדרש לפרקו לצורך ביצוע האיטום.
 ג. הוצג לקבלנים מקומות שבהם יש נזילות בגג, עקב איטום רולקות לא תקין או היכן שהחיבור בין המבנים אינו תקין.

רשם :

אברהם מש

