

כיסוי לעמדות טעינה לרכב חשמלי פרטי ארבעה גלגלים :

- להלן פירוט האמצעים הנדרשים להקלה בסיכון, המתייחסים לפרק ד' בתנאי הפוליסה – אחריות כלפי צד ד', על המבוטח חלה החובה על קיומם, תחזוקתם והפעלתם התקינה :
1. קיים אישור בדיקה מחשמלאי בודק מוסמך המאמת שמערכת החשמל ועמדה/ות הטעינה עצמה מותקנת בהתאם להנחיות תקנות החשמל (הנחיות מנהל מינהל החשמל בדבר התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי) ומאושרת לחיבור לרשת .
 2. הטענת כלי הרכב מתבצעת תוך שימוש בציוד תיקני של יצרן המתקן, נעשה שימוש בכבל המקורי של היצרן, המותאם לסוג הרכב הנטען ובכל מקרה חל איסור על שימוש בכבל מאריך או להטעין יותר מרכב אחד לכל בית תקע.
 3. ערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת באופן קבוע על משטח יציב ובטיחותי (כגון קיר קיר מבנה וכו') .
 4. מערכת החשמל – בדיקות ואישורים :
 - א. מתבצעת בדיקת חשמלאי בודק מוסמך אחת ל 5 שנים ולאחר ביצוע שינוי במערכת/עמדת הטעינה.
 - ב. מתבצעת בדיקה למערכת הטעינה/עמדת הטעינה, על כל מרכיבי המתקן, לרבות לוח החשמל אליו מקושר המתקן ומפסקי המגן (הגנה בפני חשמול, מפסק פחת ייעודי למתקן הטעינה ורציפות הארקה), אחת לשנתיים, ע"י חשמלאי מוסמך . כל הליקויים, במידה וימצאו, יטופלו ללא דיחוי ואישור תקף נמאמת זאת ימצא בידי המבוטחים .
 - ג. מערכת הטעינה/עמדת הטעינה מצוידת במערכת ניתוק זרם, הפועלת באופן אוטומטי לניתוק אספקת החשמל בעת שכבל ההטענה מנותק מהרכב החשמלי, בעת בעיה במערכת ההארקה ובידי המבוטחים מצוי אישור חשמלאי מוסמך המאמת זאת .
 5. אמצעי כיבוי :
 - א. במידה ומערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת בקומות החניה של המבנה – קומות חניה תת קרקעיות : מותקנת מערכת כיבוי אוטומטית במים ברסס, ספרינקלרים, מאושרת מכון התקנים, הנמצאת במצב הפעלה תקין ומתוחזקת בהתאם לנדרש בתקן 1928 . כמו כן, מגוף ההפעלה נמצא במצב "פתוח" וקשור כך באופן קבוע בשרשרת חוליות ממתכת ומנעול תלי מתאים.
 - ב. אישורים מעודכנים, מגוף מוסמך, המאמתים זאת מצויים ברשות המבוטחים.
 - ב. במידה ומערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת מתחת לקומת מגורים (מבנה על עמודים) מעל מתקן ההטענה מותקן אבקומט במשקל 6 ק"ג ובידי המבוטחים מצוי אישור תקף מגוף מוסמך בדבר תקינותו.
 - ג. במידה ומערכת הטעינה/עמדת הטעינה מותקנת בחניה פתוחה, חצר בית מגורים צמוד קרקע/שטח פתוח, מטף המכיל 6 ק"ג אבקה יבשה מוצב בהישג יד ובידי המבוטחים מצוי אישור מעודכן מגוף מוסמך בדבר תקינותו .